

Minnisblað

Dags: 12.10.2017

Efni: Gluggaskoðun, Hólaskógur, Skeiða- og Gnúpverjahreppi



Við skoðun finnast ekki ummerki um leka frá eða við glugga. Gluggar eru heilir fyrir utan einn glugga á efri hæð (suðurhlið) en þar er opnanlegt fag brotið eftir að hafa fokið upp.

Á efri hæð við eldhús og í herbergi (austurhlið) er móða á milli glerja í tveimur af fjórum rúðum.

Lagt er til að smíðað verði nýtt opnanlegt fag og skipt um fjórar rúður við eldhús á efri hæð. Mála þarf alla glugga.

Málun: hreinsa þarf burt lausa málningu og olúbera föls og mála tvær umferðir.

Yfirfara þarf krækjur glugga að innanverðu þannig að þéttlistar opnanlegra faga falli vel að gluggafölsum þegar gluggar eru lokaðir.

Stefán Short
Tæknisvið Uppsveita
